



2009140158Z

有效期至:2012年12月28日



(2009)国认监验字(12)号

有效期至:2012年11月22日



有效期至:2013年3月1日

检 验 报 告

TEST REPORT

№: 赣质检Q11J28117

产 品 名 称: Name of Sample	铝塑复合板
受 检 单 位: Inspected Body	南昌市加富装饰材料商行
生 产 单 位: Produced by	广州市未来之窗新材料股份有限公司
委 托 单 位: Consignor	江西省质量技术监督局
检 验 类 别: Test Purpose	省级监督抽查



江西省产品质量监督检测院

Jiangxi Provincial Product Quality Supervision Testing College

江西省产品质量监督检测院 检 验 报 告

Test Report

赣质检 Q11J28117 号

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称	铝塑复合板	商 标	雅力	规格型号	2440mm×1220mm×3.0mm
生产日期/批号	2011-01				
受检单位名称 及联系电话	南昌市加富装饰材料商行 13317912226				
生产单位名称 及联系电话	广州市未来之窗新材料股份有限公司 /				
任务来源	江西省质量技术监督局				
抽样日期	2011-12-01	抽样人员	夏水春 周林林	样品到达日期	2011-12-14
样品数量	2张	抽样基数	200张	检查封样人员	江小群
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	Q11J28117	封样状态	封签完好
检验依据	Q/WLZC6-2011《轻质铝复合板》 《2011年4季度铝塑复合板产品质量省级监督抽查实施细则》				
检验结论	经抽样检验，产品实物质量所检项目合格。 检验专用章：  报告日期：2011年12月30日 (复印报告未重盖“检验专用章”无效)				
备 注					

批准：

杨红华

审核：

姜贵

主检：

沈学林

江西省产品质量监督检测院

检验报告

赣质检 Q11J28117 号

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		标准要求	实测结果	单项结论
1	表面铅笔硬度	/	$\geq$ HB	2H	合格
2	耐冲击性	kg · cm	$\geq$ 10	10, 通过	合格
3	涂层附着力 (划格法)	级	不低于0	0	合格
4	涂层光泽度偏差	/	$\leq$ 10	3.1	合格
5	涂层耐油性	/	无变化	符合要求	合格
6	涂层耐酸性	/	无变化	符合要求	合格
7	涂层耐碱性	/	无变化	符合要求	合格
8	耐热水性	/	无异常	符合要求	合格
以 下 空 白					